



Теплоэнергосервис

Охотский филиал

Филиал
АО «Теплоэнергосервис»
Охотский

ул. 40 лет Победы, 28, р.п. Охотск
Охотский район, Хабаровский край
Российская Федерация, 682480

т./ф.: +7 (42141) 9 26 43

priem-tes-ohf@rushydro.ru
<https://tes-ykt.ru/>

от _____ № _____
на № _____ от _____

О схеме теплоснабжения.

Главе администрации Охотского
муниципального округа
М.А. Климову

Уважаемый Максим Александрович!

В ответ на запрос 1-22/2053 от 21.04.2025 направляем, следующие в таблицах указать следующую информацию:

Таблица 1.2 – Основные характеристики котлоагрегатов:

Котельная МКУ-5,0					
КВМ-2,5 №1	Уголь	2,01	65	2016	Основной
КВМ-2,5 №2	Уголь	2,01	65	2016	Основной
Котельная МКУ-10,5					
КВМ-3,5 №1	Уголь	3,01	65	2017	Основной
КВМ-3,5 №2	Уголь	3,01	65	2020	Основной
КВМ-3,5 №3	Уголь	3,01	65	2024	Основной
Котельная МКУ-17,5					
КВМ- 3,5 №1	Уголь	3,01	65	2018	Основной
КВМ- 3,5 №2	Уголь	3,01	65	2022	Основной
КВМ- 3,5 №3	Уголь	3,01	65	2021	Основной
КВМ- 3,5 №4	Уголь	3,01	65	2018	Основной
КВМ- 3,5 №5	Уголь	3,01	65	2021	Основной

Таблица 1.3 – Характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии просим

Котельная МКУ-5,0					
К 100-65-200	Сетевой насос	100	50	22,5	—
К 100-65-200	Сетевой насос	100	50	22,5	—
К 100-65-200	Сетевой насос	100	50	22,5	—
К 45/30	Подпиточный насос	45	32	7,5	—
К 45/30	Подпиточный насос	45	32	7,5	—
Котельная МКУ-17,5					
К200-150-400СД	Сетевой насос	400	50	90	—
К200-150-400СД	Сетевой насос	400	50	90	—
К200-150-400СД	Сетевой насос	400	50	90	—
К200-150-315	Смешивающий	315	32	37	—

K200-150-315	Смешивающий	315	32	37	–
GRUNDFOS TPE 50-430/2	Подпиточный насос	35,1	33,9	5,5	–
K45/30	Подпиточный насос	45	32	7,5	–
Wilo-IL 80/160-11/2	Рециркуляционный насос	86	29,7	11	–
Котельная МКУ-10,5					
K200-150-400СД	Сетевой насос	400	50	90	–
Wilo NL 100/200-37-2	Сетевой насос	225	45	45	–
Wilo NL 100/200-37-2	Сетевой насос	225	45	45	–
Wilo MHI 1603N	Подпиточный насос	16	20	2,2	–
K45/30	Подпиточный насос	45	32	7,5	–
WILO IL 65/160-7,5/2	Рециркуляционный насос	89	33	7,5	–

Таблица 1.3.1 – Характеристики тягодутьевого оборудования источников тепловой энергии

Котельная МКУ-17,5						
ВЦ4-75-4-01	Вентилятор	–	3	2011	7,5	3000
ВЦ4-75-4-01	Вентилятор	–	1	2021	7,5	3000
ВР-80-75	Вентилятор	–	1	2017	7,5	3000
ДН10-1500	Дымосос	–	1	2021	30	1500
ДН10-1500	Дымосос	–	1	2021	30	1500
ДН10-1500	Дымосос	–	1	2024	30	1500
ДН10-1500	Дымосос	–	1	2015	30	1500
ДН10-1500	Дымосос	–	1	2011	30	1500
Котельная МКУ-10,5						
ВЦ4-75-4-00	Вентилятор	–	2	2021	7,5	3000
ВЦ4-75-4-00	Вентилятор	–	1	2012	7,5	3000
ДН-9-1500	Дымосос	–	1	2021	15	1500
ДН-10-1500	Дымосос	–	1	2019	30	1500
ДН-9-1500	Дымосос	–	1	2025	15	1500
Котельная МКУ-5						
ДН-9-1500	Дымосос	–	1	2016	15	1500
ДН-9-1500	Дымосос	–	1	2021	15	1500
ВЦ4-75-4-01	Вентилятор	–	1	2019	7,5	3000
ВДН-6,3-1500	Вентилятор	–	1	2016	5,5	1500

Таблица 1.5 - Информация о результатах освидетельствования котельных Охотского муниципального округа пересмотреть года ввода котлов в котельных МКУ-17,5 и МКУ-10,5 согласно выше представленных данных

Таблица 1.18 - Перечень жилых домов и тип установленных приборов учета тепловой энергии с п/п 1 по п/п 19 указать тип приборов ВКТ 9-01

По приложению №1 лист 6:

Наименование участка	Объект	Замечание
–	Интернат (ул. Коммунистическая, д. 60)	отсутствует 1 ввод СО
уз. 80, уз. 82 уз. 83	Ж/д №46 (ул. Охотская, д. 46)	исключить
уз. 69	Ж/д №67 (ул. Лермонтова, д. 67)	исключить
уз. 52	Ж/д №55 (ул. Морская, д. 55)	исключить
уз. 52	Ж/д №57 (ул. Морская, д. 57)	исключить

уз. 1 - 1,1	Ж/д №9 (ул. Олега Кошевого, д. 9)	не отображены сети до Ж/д №9
уз. 23	Гараж (ул. Парковая)	исключить
уз. 79 - уз. 89	Ж/д №47 (ул. Комсомольская, д. 47)	добавить объект
уз. 100	Ж/д №25 (ул. Октябрьская, д. 25)	добавить объект
уз. 101	Ж/д №39 (ул. Октябрьская, д. 39)	исключить
МКУ-10,5		
-	Ж/д №10 (ул. Речная, д. 10)	добавить объект
уз. 20	Баня (ул. Северная)	исключить
уз. 8	Ж/д №1 (ул. Северная, д. 1)	исключить
уз. 7-8	Административное здание и гараж (ООО "Охотскэнерго" (ул. 40 лет Победы, д. 33))	добавить объект
уз. 6	Бокс (ул. 40 лет Победы, д. 28)	исключить
уз. 44 - уз. 45	Ж/д №2 (ул. Комсомольская, д. 2)	добавить объект
уз. 43	Ж/д №10 (ул. Комсомольская, д. 10)	добавить объект
уз. 52 - уз. 55	Ж/д №6 (ул. Кооперативная, д. 6)	добавить объект
уз. 52 - уз. 55	Ж/д №1 (проезд Набережный, д. 1)	добавить объект
уз. 55 - уз. 67	Ж/д №25 (ул. Комарова, д. 25)	добавить объект
уз. 67	Ж/д №15 (ул. Комарова, д. 15)	исключить
уз.90	Ж/д №39 (ул. Карпинского, д. 39)	исключить
уз.92	Ж/д №44 (ул. Партизанская, д. 44)	исключить
	Ж/д №36 (ул. Партизанская, д. 36)	добавить объект
уз.88	Ж/д №37 (ул. Карпинского, д. 37)	исключить
уз.87	Ж/д №35 (ул. Карпинского, д. 35)	исключить
уз.82	Ж/д №29 (ул. Карпинского, д. 29)	исключить
-	Адм. здание (ул. Карпинского д. 19)	добавить объект
-	Ж/д №7 (ул. Набережная, д. 7)	добавить объект
-	Адм. здание (ул. Карпинского, д. 5)	добавить объект
уз.123	Ж/д №5 (ул. Ракутина, д. 5)	исключить
-	Ж/д №7 (ул. Ракутина, д. 7)	добавить объект
-	Ж/д №2 (ул. Луначарского, д. 2)	добавить объект
уз. 119	Военкомат (ул. Кузнецовская)	исключить
Уз.173	Школа	Подключение от уз 139

Директор



С.Ю. Полищук